

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設置者名	群桐エコロ株式会社
施設名称	群馬ハイブリッドクリーンセンター
設置場所	群馬県太田市新田大町600番26
問合せ先	0276-55-0500 担当：山口 博

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）

法第十五条の二の三第二項 次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

1 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	事業場に備え付け
--	----------

2 廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

（公表すべき維持管理の状況に関する情報）

第十二条の七の二 法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第一号	焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。）	以下のとおり

イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

(状況：平成25年度分 公表の期限：翌月の末日)

産業廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃え殻	2.5	19.2	119.2	21.3	2.0	1.3	25.2	17.7	29.8	15.3	30.1	1.8
汚泥	237.6	174.6	232.7	244.6	220.7	649.0	182.6	229.6	237.6	186.0	188.6	158.3
廃油	389.3	168.0	301.4	332.8	275.2	358.8	396.0	420.9	387.6	536.5	288.5	298.0
廃酸	56.5	41.0	36.7	69.0	54.1	50.9	64.4	56.8	46.6	43.5	60.1	27.1
廃アルカリ	253.9	249.4	189.6	355.2	257.8	291.4	297.3	252.3	270.7	383.4	248.1	195.7
廃プラスチック類	2074.4	910.3	1415.7	2083.4	2221.2	1669.4	1678.1	1552.1	1424.8	1489.0	1379.4	973.9
紙くず	1.8	2.7	2.1	2.7	2.0	2.5	3.3	2.4	2.6	1.5	1.7	2.8
木くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
繊維くず	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
動植物性残さ	50.7	4.3	20.5	61.2	76.2	76.3	27.4	29.7	27.0	17.6	32.3	22.9
ゴムくず	6.9	0.0	1.7	2.7	0.0	4.2	5.5	0.0	6.4	1.9	4.7	0.0
金属くず	8.0	3.8	4.6	5.2	5.1	3.8	3.9	2.7	7.5	7.6	7.1	5.9
ガラス・珪藻土くず	7.7	9.5	1.7	9.1	11.2	2.9	2.4	11.1	9.9	3.1	7.8	7.9
鋳さい	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ばいじん	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13号廃棄物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
揮発油	85.2	22.7	69.1	83.9	71.3	67.6	79.0	56.6	85.9	56.9	94.0	32.9
特定廃油	1.4	0.3	4.6	3.6	0.9	3.8	1.4	13.8	5.5	1.1	1.7	1.3
強酸	1.5	1.9	6.1	7.1	6.4	0.9	1.6	4.3	2.1	2.8	3.4	1.7
特定廃酸	0.1	0.0	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1
強アルカリ	25.8	0.2	12.3	30.6	21.4	20.5	23.4	28.6	29.1	30.4	19.3	29.1
特定アルカリ	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	8.2
感染性廃棄物	867.3	521.2	509.6	1073.4	854.1	817.1	857.8	838.6	865.8	855.6	773.0	598.1
特定燃え殻	22.7	44.6	47.2	15.5	22.2	19.2	24.6	38.9	26.6	20.1	23.4	31.8
特定汚泥	10.6	5.3	16.7	26.5	0.1	8.8	18.4	7.1	9.3	24.9	9.1	6.9
特定ばいじん	0.0	11.3	9.7	20.3	0.0	13.5	8.8	12.7	10.2	0.0	12.1	0.0
低濃度PCB廃棄物										3.3	0.0	4.4

(単位：t)

□ 測定に関する事項

(状況：平成25年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

温度の測定に関する事項	測定を行った位置	測定の結果の得られた年月日	測定の結果 (DCS 月報瞬時値平均)
燃焼室中の燃焼ガスの温度	ロータリーキルン 出口	連続測定	℃
		4月	1,111
		5月	1,087
		6月	1,139
		7月	1,138
		8月	1,136
		9月	1,137
		10月	1,147
		11月	1,135
		12月	1,096
		1月	1,082
		2月	1,095
		3月	1,098
		集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口
4月	163		
5月	170		
6月	168		
7月	170		
8月	171		
9月	170		
10月	170		
11月	170		
12月	179		
1月	180		
2月	180		
3月	180		

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙突入口	連続測定	ppm
		4月	3
		5月	3
		6月	3
		7月	2
		8月	2
		9月	6
		10月	7
		11月	3
		12月	4
		1月	5
		2月	7
		3月	12
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度	—	—	—

ハ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

(状況：平成25年度分 公表の期限：除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日)

項 目	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじん	稼働中連続除去
排ガス処理設備にたい積したばいじん	稼働中連続除去

二 前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号カの規定による測定（令第七条第十二号に掲げる施設
 にあつては、前条第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。）に関する次に掲げる事項

（状況：平成25年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガスの測定に関する事項		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	(年1回以上)	煙突入口	2013/11/11	2013/11/27	<u>0.010ng-TEQ/m3N</u>
ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）	2ヶ月に1回以上 (1回目)	煙突入口	2013/4/4	2013/4/10	ばいじん濃度 <u>0.001g/m3 未満</u> SOX濃度 <u>0.06 (K値)</u> NOX濃度 <u>97ppm</u> HCL濃度 <u>49mg/m3 未満</u>
	(2回目)	煙突入口	2013/6/26	2013/7/11	ばいじん濃度 <u>0.001g/m3 未満</u> SOX濃度 <u>0.07 (K値)</u> NOX濃度 <u>68ppm</u> HCL濃度 <u>43mg/m3 未満</u>
	(3回目)	煙突入口	2013/9/11	2013/10/1	ばいじん濃度 <u>0.001g/m3 未満</u> SOX濃度 <u>0.06 (K値) 未満</u> NOX濃度 <u>76ppm</u> HCL濃度 <u>52mg/m3</u>

	(4回目)	煙突入口	2013/10/31	2013/11/11	ばいじん濃度 0.001g/m3 未満 SOX濃度 0.07 (K 値) NOX濃度 65ppm HCL濃度 43mg/m3 未満
	(5回目)	煙突入口	2014/1/17	2014/1/28	ばいじん濃度 0.001g/m3 SOX濃度 0.06 (K 値) 未満 NOX濃度 31ppm HCL濃度 34mg/m3
	(6回目)	煙突入口	2014/2/21	2014/3/12	ばいじん濃度 0.001g/m3 SOX濃度 0.06 (K 値) 未満 NOX濃度 63ppm HCL濃度 36mg/m3 未満

廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設は、上記に加えて次の事項

※該当なし

(状況：平成 年度分 公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日)

排ガス及び排水の測定に関する事項		測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度	(1回目)				
	(2回目)				
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度	(1回目)				
	(2回目)				