産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

設　置　者　名	群桐エコロ株式会社
施　設　名　称	群馬ハイブリッドクリーンセンター
設　置　場　所	群馬県太田市新田大町６００番２６
問　合　せ　先	0276-55-0500　担当：山口　博

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、維持管理に関する情報を公表します。

（産業廃棄物処理施設の維持管理等）
　法第十五条の二の三第二項　次の産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であって環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

１　廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

設置又は変更の許可申請書、軽微な変更等の届出書、設置の届出書に記載すべき事項	事業場に備え付け

２　廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報

（公表すべき維持管理の状況に関する情報）
　第十二条の七の二　法第十五条の二の三第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。

環境省令の該当する号	施設の種類	公表事項
第一号	焼却施設（ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。）	以下のとおり

（１号炉）

イ　処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量　（状況：２０２６年度分　公表の期限：翌月の末日）

産業廃棄物の種類	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
燃え殻	11.68	14.53	14.58	12.84	15.38	13.85						
汚泥	190.66	163.60	242.64	179.78	146.52	183.49						
廃油	245.26	463.34	306.45	223.47	222.15	273.60						
廃酸	1.68	3.98	3.09	2.32	1.01	7.51						
廃ｱﾙｶﾘ	68.16	71.58	107.48	87.47	84.02	90.09						
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	597.67	434.58	636.31	520.67	596.86	692.03						
紙くず	0.03	0.04	0.03	4.18	4.67	0.03						
木くず	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00						
繊維くず	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00						
動植物性残さ	2.88	7.37	7.33	11.31	5.01	4.82						
ゴムくず	0.32	0.00	0.10	0.00	0.38	0.00						
金属くず	18.84	65.41	18.08	44.10	12.55	36.04						
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄくず	5.38	11.54	2.74	2.94	5.64	2.59						
鉱さい	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ばいじん	0.59	1.26	0.00	0.00	0.67	0.00						
13 号廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
揮発油	49.99	33.42	33.35	33.46	39.31	19.37						
特定廃油	0.09	2.25	2.46	2.19	0.03	3.62						
強酸	0.85	0.33	0.17	1.19	0.63	2.43						
特定廃酸	0.28	0.25	0.21	0.68	0.33	0.65						
強ｱﾙｶﾘ	24.38	24.95	10.56	24.11	12.01	11.24						
特定ｱﾙｶﾘ	0.12	0.04	0.03	0.15	0.00	0.08						
感染性廃棄物	738.58	676.66	578.82	535.36	551.87	426.30						
特定燃え殻	16.40	27.89	46.78	37.78	52.24	47.71						
特定汚泥	3.31	2.25	0.40	0.25	3.41	0.94						
特定ばいじん	0.52	0.05	0.00	0.00	1.19	0.00						
低濃度 PCB 廃棄物	36.99	14.16	19.62	24.40	71.54	79.19						

（単位：ｔ）

ロ　測定に関する事項

（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

温度の測定に関する事項	測定を行った位置	測定の結果の得られた年月日	測定の結果 (DCS 月報瞬時値平均)
燃焼室中の燃焼ガスの温度	2 次燃焼室入口～出口	連続測定	℃
		４月	1,186～869
		５月	1,179～868
		６月	1,176～868
		７月	1,180～872
		８月	1,168～868
		９月	1,159～869
		１０月	
		１１月	
		１２月	
		１月	
		２月	
		３月	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	連続測定	℃
		４月	180
		５月	180
		６月	180
		７月	180
		８月	180
		９月	180
		１０月	
		１１月	
		１２月	
		１月	
		２月	
		３月	

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙突入口	連続測定	ppm
		４月	7
		５月	12
		６月	15
		７月	5
		８月	14
		９月	21
		１０月	
		１１月	
		１２月	
		１月	
		２月	
		３月	
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度	―	―	―

ハ　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

（状況：２０２６年度分　公表の期限：除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日）

項　　目	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじん	6/29
排ガス処理設備にたい積したばいじん	稼働中連続除去

ニ　前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号カの規定による測定（令第七条第十二号に掲げる施設にあっては、前条第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。）に関する次に掲げる事項

（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガスの測定に関する事項		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	（年１回以上）	煙突入口	2026.07.29	2026.09.03	0.0022ng-TEQ/Nm3

ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）	２ヶ月に１回以上 （１回目）	煙突入口	2026.05.19	2026.07.03	ばいじん濃度 0.001g/m3 未満 ＳＯＸ濃度 0.06 未満（K 値） ＮＯＸ濃度 22ppm ＨＣＬ濃度 20mg/m3
	（２回目）	煙突入口	2026.07.29	2026.09.18	ばいじん濃度 0.001g/m3 未満 ＳＯＸ濃度 0.06 未満（K 値） ＮＯＸ濃度 40ppm ＨＣＬ濃度 28mg/m3
	（３回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 （K 値） ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3
	（４回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 （K 値） ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3

	（５回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 (K 値) ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3
	（６回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 (K 値) ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3

廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の焼却施設は、上記に加えて次の事項

（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガス及び排水の測定に関する事項		測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度	（１回目）	煙突入口	2026.07.29	2026.09.03	0.000016mg/m3
	（２回目）				mg/m3
処理に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度	（１回目）	最終排水槽 ※雨水排水のみ放流 **※１～３号炉全施設共通**	2026.06.03	2026.06.12	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.0005mg/L 未満 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物 0.5mg/L 未満 水素ｲｵﾝ濃度：7.5
	（２回目）		2026.08.27	2026.09.07	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ 0.0005mg/L 未満 ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物 0.5mg/L 未満 水素ｲｵﾝ濃度：7.0

（２号炉及び３号炉）

イ　処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量　（状況：２０２６年度分　公表の期限：翌月の末日）

産業廃棄物の種類	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
低濃度 PCB 廃棄物	221.07	227.17	300.81	204.08	151.19	370.81						

（単位：ｔ）

ロ　測定に関する事項

（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

温度の測定に関する事項	測定を行った位置	測定の結果の得られた年月日	測定の結果（平均値）	
			２号炉	３号炉
燃焼室中の燃焼ガスの温度	２次燃焼室出口	連続測定	℃	℃
		４月	880	880
		５月	880	880
		６月	880	880
		７月	880	880
		８月	880	880
		９月	880	880
		１０月		
		１１月		
		１２月		
		１月		
		２月		
		３月		
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集塵器入口	連続測定	℃	℃
		４月	170	170
		５月	170	170
		６月	170	170
		７月	170	170
		８月	170	170
		９月	170	170
		１０月		
		１１月		

		１２月		
		１月		
		２月		
		３月		
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙突入口	連続測定	ppm	ppm
		４月	0	0
		５月	0	0
		６月	0	0
		７月	0	0
		８月	0	0
		９月	0	0
		１０月		
		１１月		
		１２月		
		１月		
		２月		
		３月		
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度	―	―	―	

ハ　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

（状況：２０２６年度分　公表の期限：除去又は点検を行った日の属する月の翌月の末日）

項　　目	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじん	
排ガス処理設備にたい積したばいじん	稼働中連続除去

ニ　前条第五項の規定によりその例によることとされる第四条の五第一項第二号カの規定による測定（令第七条第十二号に掲げる施設にあっては、前条第五項第二号ロ及びハの規定による測定を含む。）に関する次に掲げる事項

（２号炉）　（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガスの測定に関する事項		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	（１回目）	煙突入口	2026.06.17	2026.06.24	0.0039ng-TEQ/Nm3
ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）	６ヶ月に１回以上 （１回目）	煙突入口	2026.06.18	2026.07.31	ばいじん濃度 0.003g/m3 ＳＯＸ濃度 0.08（K値） ＮＯＸ濃度 36ppm ＨＣＬ濃度 1.5mg/m3未満
	（２回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 （K値） ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3

廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の焼却施設は、上記に加えて次の事項

（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガス及び排水の測定に関する事項 ※排水については前述のとおり		測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度	（１回目）	煙突入口	2026.06.17	2026.07.10	0.000036mg/m3
	（２回目）				mg/m3

（３号炉）　　（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガスの測定に関する事項		測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度	（１回目）	煙突入口			ng-TEQ/Nm3
ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）	６ヶ月に１回以上 （１回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 (K 値) ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3
	（２回目）	煙突入口			ばいじん濃度 g/m3 ＳＯＸ濃度 (K 値) ＮＯＸ濃度 ppm ＨＣＬ濃度 mg/m3

廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物の焼却施設は、上記に加えて次の事項

（状況：２０２６年度分　公表の期限：測定、試験の結果の得られた日の属する月の翌月の末日）

排ガス及び排水の測定に関する事項 ※排水については前述のとおり		測定に係る試料を採取した位置	測定に係る試料を採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度	（１回目）	煙突入口			mg/m3
	（２回目）				mg/m3